

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-QLĐT

Tp Vinh, ngày tháng năm 2023

V/v tăng cường công tác bảo vệ
tài sản, hành lang an toàn lưới
điện cao áp trong các ngày lễ

Kính gửi:

- Các Điện lực: thành phố Vinh, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò;
- Công an thành phố Vinh;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Vinh.
- UBND các phường, xã.

Để đảm bảo cho việc cung cấp điện an toàn và liên tục trước, trong và sau các ngày Lễ: Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, UBND thành phố Vinh giao các Điện lực: thành phố Vinh, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò, Công an thành phố Vinh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Vinh và UBND các phường, xã:

1. Tuyên truyền, phổ biến trên loa phát thanh về công tác bảo vệ hệ thống lưới điện cao áp, nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của hệ thống lưới điện cao áp.

2. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm quy định về an toàn điện được quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời ngăn chặn mọi hành vi làm tổn hại đến đường dây có nguy cơ dẫn đến sự cố như:

- Dựng cây nêu, treo đèn lồng và đèn nháy, đèn quảng cáo và các vật dụng khác trong phạm vi hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không.

- Thả điều, bắn súng, bắn nỏ, thả đèn trời hoặc bất kỳ vật gì vào các thiết bị đường dây gây sự cố lưới điện.

- Tháo mở các thiết bị của cột, trèo lên cột điện;

- Các hình thức gây cháy, gây nổ, đốt pháo hoa, pháo giấy có dây kim tuyến và các hình thức xâm hại khác gây nguy hiểm đối với đường dây dẫn điện;...

Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không được quy định tại Điều 11 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 như sau:

“1. Đối với đường dây sử dụng dây dẫn trần, dây dẫn bọc, hành lang bảo vệ an toàn được quy định như sau:

a) Chiều dài hành lang được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp;

b) Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh theo quy định trong bảng sau:

Điện áp	Đến 22 kV		35 kV		110 kV	220 kV	500 kV
	Dây bọc	Dây trần	Dây bọc	Dây trần	Dây trần	Dây trần	Dây trần
Khoảng cách	1,0 m	2,0 m	1,5 m	3,0 m	4,0 m	6,0 m	7,0 m

c) Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định trong bảng sau:

Điện áp	Đến 35 kV	110 kV	220 kV	500 kV
Khoảng cách	2,0 m	3,0 m	4,0 m	6,0 m

2. Đối với đường cáp điện đi trên mặt đất hoặc trên không, hành lang bảo vệ an toàn đường cáp được giới hạn về các phía 0,5 m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng trở ra.”

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Đối với các vụ việc xảy ra trong phạm vi đường dây dẫn điện (tùy cấp điện áp): Đề nghị liên lạc với ngành Điện để phối hợp giải quyết. SĐT Truyền tải điện Nghệ An: 0238.3854.052./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Truyền tải điện Nghệ An;
- Công ty Điện lực Nghệ An;
- CT, PCT ĐT UBND TP;
- Lưu: VT, QLĐT._{Duyên}

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Quang Lâm